

Flammtests für elektrische Leitungen

Flammtest für elektrische Leitungen UL 2556, § 9.6 Method 2-FT4

Bezeichnung	UL 2556, § 9.6 Method 2-FT4
Länge der Muster	2440 mm
Brenner	Flachbrenner (Ribbon Burner)
Prüftemperatur	20,5 kW
Lage der Probe	vertikal im Abstand von einem halben Leitungsdurchmesser
Lage der Flamme	horizontal
Beflammungsdauer	20 Minuten
Bedingungen	Die verkohlte Strecke darf nicht mehr als 1,5 Meter von der Unterkante des Brenners entfernt sein

